

Assago, 21/02/2017
Prot. n. 1979

Cod. Progetto: 6948_16

Da indicare in caso di risposta

Spett. le

Comune di Canegrate

Via Manzoni, 1
20010 Canegrate (MI)
Alla c.a. Arch. A. Zottarelli

p.e.c.: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
e_mail.: ecologia@comune.canegrate.mi.it

e p.c. Spett.le

AMIACQUE Srl

Via Rimini, n. 34/36
20142 Milano (MI)

c.a. Direttore Settore Gestione Depurazione e Fognatura

Ing. Andrea Lanuzza

andrea.lanuzza@amiacque.gruppocap.it

c.a. Resp.le gestione impianti area nord

Sig. Ugo Tonello

ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it

c.a. Resp.le tecnico impianto

Sig. Ambrogio Conti

ambrogio.conti@amiacque.gruppocap.it

Inviato tramite PEC:

Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE E POSA DI NUOVI BINARI GUIDA A SERVIZIO DEI CARRIPONTE DELLA "LINEA 1 E LINEA 2" - SEDIMENTAZIONE FINALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CANEGRATE

In risposta al Vs. protocollo N.3278

In merito ai lavori in oggetto e nello specifico alla Vs. richiesta di maggior dettaglio in relazione alla possibilità che si generino problemi odorigeni che coinvolgano le aree circostanti all'impianto, è doverose precisare che:

- Il comparto oggetto dei lavori è la sedimentazione finale; questa sezione è la parte terminale della linea acque e non produce alcuna emissione odorigena;
- Conseguentemente al guasto occorso e segnalato sulla linea 2, la stessa è stata rimessa in funzione;
- Attualmente risultano normalmente in funzione la linea 2 e la linea 3; i lavori inizieranno pertanto dalla linea 1, già in fermo manutentivo;

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it

www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

- Come da progetto per minimizzare l'impatto delle lavorazioni, non dal punto di vista delle emissioni odorigene comunque assenti, verranno iniziati i lavori sulla linea 2 solo conseguentemente all'attivazione della linea 1.

In conseguenza di quanto sopra esposto, si conferma che i lavori oggetto dell'appalto non genereranno alcuna emissione odorigena aggiuntiva.

Cordiali Saluti

Il Responsabile Unico del procedimento

Ing. Gloria Salinetti

Referente per la pratica: Ing. Riccardo Libero Monti – impiegato tecnico c/o Settore Depurazione – Tel. (+39) 02 82 502 558 – riccardo.monti@capholding.gruppocap.it

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa